

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * 21.09.2021 11210061000200913226



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 84

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 118/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа – детский сад" с. Чухлэм

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Попова Егора Ивановича №118 от «21» сентября 2021 года
в период с «23» сентября 2021 г. по «6» октября 2021 г.

Кердманом Юрием Львовичем – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Денисовым Константином Васильевичем – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми.

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Пономаревская Мария Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты используется план эвакуации (помещение 6 по плану БТИ) информация на котором не соответствует действительности (размещение плана эвакуации в здании не соответствует содержанию)	Нарушены: п. 5. требований правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства РФ от 16.09.2020 за № 1479 (далее - ППР 1479)	28.04.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил верное категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности (в бельевой указана категория помещения В1-В4)	п. 12 ППР 1479	28.04.2022	
3.	На объекте защиты в помещении кухни (помещение 18 по плану БТИ) эксплуатируется рубильник с повреждениями (отсутствует крышка)	п. 356 ППР 1479	28.04.2022	
4.	На объекте защиты горючие материалы расположены на расстоянии менее 0,7 метра от печи (помещение 22 по плану БТИ)	п. 83 ППР 1479	28.04.2022	

5.	Руководитель организации при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не организовал соблюдение проектных решений (в части освещенности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Эвакуационный выход из помещения 29 по плану БТИ)	п.23 ППР 1479	28.04.2022	
6.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 30 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
7.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 30 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
8.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 30 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
9.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 30 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
10.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 30 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
11.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 30 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
12.	На объекте защиты эксплуа-	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	

	тируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 32 по плану БТИ)			
13.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 32 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
14.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 32 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
15.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 32 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
16.	На объекте защиты эксплуатируется кнопка выключателя с повреждениями (отсутствует корпус)	п. 35б ППР 1479	28.04.2022	
17.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 32 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
18.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 33 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
19.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 34 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
20.	На объекте защиты эксплуатируется кнопка выключателя с повреждениями (отсутствует корпус) (помещение 32 по плану БТИ)	п. 35б ППР 1479	28.04.2022	

21.	Руководитель организации при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не организовал соблюдение проектных решений (в части освещенности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (выход из помещения 19 по плану БТИ)	п.23 ППР 1479	28.04.2022	
22.	На объекте защиты при эксплуатации теплопроизводящих установок допущены к работе лица, не прошедшие специального обучения	п. 79а ППР 1479	28.04.2022	
23.	Руководитель организации не предоставил информацию по категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности помещений в здании детского сада	п. 12 ППР 1479	28.04.2022	
24.	Руководитель организации не предоставил журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 ППР 1479	28.04.2022	
25.	Руководитель организации не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности	п. 2 ППР 1479	28.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Школа-сад»

с. Чухлэм

Пономаревская М.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Моисе
(подпись)