

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * 21.09.2021 11210061000200913075



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 84

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 117/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа – детский сад" с. Чухлэм

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Попова Егора Ивановича №117 от «21» сентября 2021 года
в период с «23» сентября 2021 г. по «6» октября 2021 г.

Поповым Егором Ивановичем – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Кердманом Юрием Львовичем – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми;

Денисовым Константином Васильевичем – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми.

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Пономаревская Мария Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих место размещение аварийно-спасательных устройств (кабинет информатики на 2 этаже)	п. 36. требований правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства РФ от 16.09.2020 за № 1479 (далее – ППР 1479)	28.04.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих место размещение аварийно-спасательных устройств (коридор на 2 этаже)	п. 36 ППР 1479	28.04.2022	
3.	На объекте защиты чердак используется для хранения горючих материалов (опилки)	п. 166 ППР 1479	28.04.2022	
4.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со сня-	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	

	тым колпаком (рассеивателем) (пластмассовая бутылка вместо рассеивателя, выход на лестничную клетку на первом этаже)			
5.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение хранения зимнего спортивного инвентаря на первом этаже)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих место размещение аварийно-спасательных устройств (кабинет физики на первом этаже)	п. 36 ППР 1479	28.04.2022	
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих место размещение аварийно-спасательных устройств (лаборантская в кабинете физики)	п. 36 ППР 1479	28.04.2022	
8.	На объекте защиты вентиляционная камера используется для хранения мебели и других предметов (помещение 53 по плану БТИ)	п. 16а ППР 1479	28.04.2022	
9.	На объекте защиты эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (помещение 56 по плану БТИ)	п. 35в ППР 1479	28.04.2022	
10.	На объекте защиты допущено к работе лицо без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (Слабые знания действий при пожаре)	п. 3 ППР 1479	28.04.2022	
11.	Руководитель организации не обеспечил наличие дверной ручки на пути эвакуации (помещение 58 по плану БТИ)	п.29 ППР 1479	28.04.2022	
12.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств	п.30 ППР 1479	28.04.2022	

	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, электрического фонаря не менее 1 на каждого дежурного			
13.	Моторист мотопомпы не прошел обучения по пожарно-техническому минимуму	п. 3 ППР 1479	28.04.2022	
14.	Руководитель организации не прошел обучения по пожарно-техническому минимуму	п. 3 ППР 1479	28.04.2022	
15.	На объекте защиты отсутствует план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты	п.54 ППР 1479	28.04.2022	
16.	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования (деревянные конструкции на чердаке)	п. 13 ППР 1479	28.04.2022	
17.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих место размещения аварийно-спасательных устройств (кабинет спортивного инвентаря в спортивном зале)	п. 36 ППР 1479	28.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Школа-сад»

с. Чухлэм

Пономаревская М.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Тока
(подпись)

Старший инспектор отделения НДПР Сысольского района

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми

Кердман Ю.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.